

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 51
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«04» июня 2025 года

по делу № 51

Я, заместитель главного государственного инспектора Центрального АО г. Омска
пожарному надзору майор внутренней службы Поделец Максим Сергеевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)
руководствуясь ст. 23.34 и ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях
рассмотрев дело об административном правонарушении № 51 в отношении БПОУ ОО «Омское
музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина», ИНН 5504004074, ОГРН
1025500991340, место нахождения юридического лица: 644024, г. Омск, пр. Карла Маркса,
адрес фактического расположения объекта защиты: 644024, г. Омск, пр. Карла Маркса, 4А
(полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, юридический адрес,
Ф.И.О. должностного лица, паспортные данные, адрес места жительства)
(постановление о назначении административного наказания по делу об административном
правонарушении от 26 мая 2025 года № 51).

УСТАНОВИЛ:

юридическим лицом БПОУ ОО «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»
нарушены требования: ч.1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
(причины административного правонарушения и условия, способствующие его совершению)

а именно:

- ширина эвакуационного выхода из здания, при числе эвакуирующихся 50 человек и более, менее
1,2 м. (фактически на главном входе здания расстояние от рамки-металлоискателя до двери
составляет 0,8 м., установлен металлический столб, разделяющий ширину эвакуационного
выхода на 0,68 м. и 0,72 м.).

На основании вышеизложенного, предлагаю:

БПОУ ОО «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

в течение 1 (одного) месяца с момента получения настоящего представления рассмотреть его
принять меры по устранению административного правонарушения и условий, способствующих
его совершению в помещениях учреждения, расположенного по адресу: 644099, г. Омск,
пр. Карла Маркса, 4А.


О принятых мерах сообщить в установленный ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ срок, в течение которого
территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального АО
г. Омска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Омской области по адресу: 644024, г. Омск, ул. Пушкина, 54 или
электронную почту - tond_cao@55.mchs.gov.ru

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной
безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности возлагается на
соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества и лица, имеющие
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях должностные
организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и
условий, способствующих совершению административного правонарушения, в течение месяца
со дня его получения и сообщить о конкретных принятых мерах должностному лицу, к которому
вынесшему представление.


На основании ст. 19.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, непринятие мер по
представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении

правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.


(подпись лица, вынесшего представление)

М.С. Поделеп
(И.О. Фамилия)

Представление получил

04.06.2025 
(дата, должность, подпись)

(ФИО)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33